

Kirchenpflege

Sitzung der Kirchenpflege Nr. 04/24 vom 3. April 2024

Protokollauszug

Ressortleitung Liegenschaften

2.5.2

3.5 Anschaffung Geländer Chorbühne Weiningen

131

Antragssteller: Björn Bürkler, RV Liegenschaften

Sachlage

Die Chorbühne in Weiningen entspricht nicht mehr den heutigen Sicherheitsanforderungen. Ab einer Höhe von 60cm wird hinten und seitlich zwingend ein Geländer benötigt. Unsere Chorbühne hat vier Reihen (Fotomontage in den Beilagen). Die zweithinterste Reihe ist 60cm hoch und die hinterste 80cm. Für unser jetziges System konnten keine passenden Geländer gefunden werden. Auch existiert der Hersteller nicht mehr. Daher soll die hinterste Reihe durch neue Elemente ersetzt werden, an welchen die Geländer befestigt sind. Bei der zweithintersten Reihe lasen wir die Beine ca. 2cm absagen, damit wir unter die Vorschriftsgrenze von 60cm kommen.

Kosten

CHF 3423.10

Für die obigen Arbeiten soll ein Kredit über CHF 3'600 gesprochen werden. Der Betrag ist im Budget nicht eingestellt.

Beilagen

20240213_RSi_Podest 4_3 mit Geländer

20240220_RSi_Offerte Variante 075 x 1.50m Podeste und Zubehör_20.02.24

Antrag

Die Kirchenpflege genehmigt die Anpassung der Chorbühne und spricht dafür einen Kredit über CHF 3'600.

Beschluss:

Anschaffung Geländer Chorbühne Weiningen

Die Kirchenpflege der Reformierten Kirchgemeinde Weiningen beschliesst:

1. Die Anschaffung der Geländer für die Chorbühne wird genehmigt und ein Kredit über maximal CHF 3'600 gesprochen;
2. Mitteilung an:
 - a. Rita Sidler (Vollzug)

Status: öffentlich (Homepage)

Für die Richtigkeit des Protokollauszugs:

Geroldswil, 04.04.2024

Heinrich Brändli
Protokollführer